DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE - P/POŻ.

		ODDZIAŁ REHABILITACJI I REUMATOLOGII														KUCHNIA SZPITALNA			
SYMBOL		Dpk		Dpk1		Dk		Dp2		Dp3		Dp4		Dp5		Dp1		Dp5	
SCHEMAT		EIS=30  DRZWI DO KL.SCHODOWEJ K1 i K2 W kl.K2 na niskim parterze drzwi wyposażone w system kontroli dostępu		EIS=60  DRZWI DO KL.SCHODOWEJ K2		EIS=30  DRZWI DO KL. SCHODOWEJ K3		EIS=30  DO POM, ELEKTR.		EIS=60  DO POM, UPS		EIS=30  DO POM. WENTYLATORNI		EIS=60  DO POM. WĘZŁA C.O		EIS=60 		EIS=60 	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S_0	1510		1510		1010		1210		1210		1510		1510		1010		1510	
	H_0	2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	1400		1400		900		1100		1100		1400		1400		900		1400	
	H	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
NISKI PARTER		1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	1	1	-	-	2+1
WYSOKI PARTER		1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM :		2	1	1	-	-	2	-	1	-	1	-	2	-	1	1	-	-	3
UWAGI :		drzwi aluminiowe pełne p/poż i dymoszczelne kolorystyka drzwi i ościeżnic wg rysunków elewacji drzwi wyposażone w samozamykacz														Drzwi aluminiowe pełne z samozamykaczem Kolorystyka wg kart wykończenia pomieszczeń Ujęto drzwi p/poż Dp5 EIS=60 przy zakończeniu kanału w bud.B			
		Ościeżnice drzwi - stalowe dokładne wymiary według wybranego systemu ,po wyłonieniu producenta. Dla drzwi półtoraskrzydłowych szer. skrzydła zasadniczego = min 90 cm																	

UWAGI :

1.WYMIARY WSZYSTKICH OTWORÓW SPRAWDZIĆ W NATURZE !
2.RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
3.WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE, MUSZĄ POSIADAĆ ATEST SANITARNO-HIGIENICZNY, APROBATĘ TECHNICZNĄ ORAZ CERTYFIKAT ZGODNOŚCI DOPUSZCZAJĄCY JE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ INNE ŚWIADECTWA I DECYZJE WYMAGANE PRAWEM
4. PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ WYMIARY Z ZAMAWIANĄ STOLARKĄ (SZCZEGÓLNIE WYMIARY DRZWI EWAKUACYJNYCH TAK ABY SPEŁNIAŁY WYMOGI P.POŻ.)
5. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH NALEŻY STOSOWAĆ DRZWI O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WILGOĆ
6. GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI, PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

K-drzwi z kontrolą dostępu dostarczyć na budowę z zamontowanymi fabrycznie elektrozaczepami rewersyjnymi 12V,objęte gwarancją producenta.Zaczepy montować we framudze ze wzmocnieniami,kabel YDY2x1 wyprowadzony poza ościeżnicę ok.1,5m

JANUSZ WYŹNIKIEWICZ
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
90-062 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel./fax 639-00-36

Obiekt: SZPITAL w Płońsku PŁOŃSK ul. Sierakowicza 7	Stadium: PBW
Przedmiot rysunku: WYKAZ DRZWI WEWNĘTRZNYCH P/POŻ	Branża: arch.
autor :	Data oprac.: październik 2011
	nr rys. D3
mgr inż. arch. J. Wyźnikiewicz upr. nr 221/61 art. 361 P.B.	Skala: 1 : 50