

LEGENDA:

	sufit podwieszany rozbierny 60x60cm higieniczny (oddziały łóżkowe, halle). np. Ecophone Hygiene Meditec A. Kolor biały. Listwy konstr. białe
	sufit podwieszany rozbierny 120x60cm higieniczny (oddziały łóżkowe, halle). np. Ecophone Hygiene Meditec A. Kolor biały. Listwy konstr. białe
	sufit podwieszany rozbierny 120x60cm w wydaniu higienicznym odporny na czyszczenie środkami chemicznymi. (sala pooperacyjna, zabiegowe) Ecophon Hygiene Advance A. Kolor biały. Listwy konstr. białe.
	linia obniżenia sufitu podwieszonego
	Hs=2.70m sufit podwieszany nierozbierny z płyt GK gładki
	sufit podwieszany nierozbierny z płyt GK wodoodporny (sanitariat, wc)
	Wycieszenie stropu (wentylatornia, magazyn): - 5cm wełny mineralnej - płyta gips-kart. na ruszcie stalowym
	Pomieszczenie bez sufitu podwieszanego tynk + malowanie
	Nawiewnik w suficie podwieszonym, skoordynować z projektem wentylacji
	Wywiewnik w suficie podwieszonym, skoordynować z projektem wentylacji
	Oprawy oświetleniowe, skoordynować z projektem elektrycznym.
	Zawiesie sufitowe kolumn w sali operacyjnej

UWAGI:
1. Oświetlenie, skoordynować z projektem elektrycznym. Projekt sufitów pod względem rozmieszczenia oświetlenia jest nadrzędny do proj. elektrycznego.
2. Należy podnieść sufit podwieszony na większą wys., jeśli wynika to z koordynacji branż na budowie, a w projekcie podana jest mniejsza wysokość.
3. Kolorystyka sufitów: biały
4. Zabudowę sufitów, szczególnie obniżenia - budowy wentylacji w sali kinezyterapii, hydroterapii skoordynować z tynkującym i projektowanym dekodowaniem. W razie potrzeby poszerzyć budowę.

JANUSZ WYŻNIKIEWICZ
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel./fax 639-50-36

Obiekt:

SPZZOZ w PŁONSKU
09-100 PŁONSK ul. Sienkiewicza 7

Stadium:

AW

Przedmiot rysunku:

RZUT SUFITU - NISKI PARTER

Branża:

arch.

autor :

mgr inż. arch. J. Wyżnikiewicz
upr. nr 221/61 art. 361 P.B.

Data oprac.:

październik 2011
nr rys.

W3

Skala:

1 : 100