



WZJĘCIA PRZEZ ODDZIELENIA POŻAROWE WYKONAĆ ZGODNIE Z APROBATĄ TECHNICZNĄ ITB AT-15-3269/2003 Z WYKORZYSTANIEM MASY CP 601S FIRMY "HILTI" LUB ZGODNIE Z APROBATĄ TECHNICZNĄ ITB AT-15-5730/2002 Z WYKORZYSTANIEM MASY PROMASTOP-MGIII

WSZYSTKIE PRZEWODY INSTALACJI C.O. PROWADZIĆ
W PRZESTRZENI TECHNICZNEJ PONAD SUFITEM
PODWIESZANYM, LUB W WARSTWACH POSADZKOWYCH.



	JANUSZ WYŻNIKIEWICZ		
	PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel/fax 639-50-36		
Obiekt :	SPZZOZ w PŁONSKU ul.Sienkiewicza BUDYNEK E - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ODDZIAŁ REHABILITACJI I KUCHNIA SZPITALNA		Stadium: PBW
Przedmiot rysunku:	RZUT NISKIEGO PARTERU PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁEJ		Brzoza: inst. Data opuszczenia 2011 nr rys. SC3
autor :	sprawdzający :		Skala: 1 : 100
mgr inż. Adam Bartosiak upr. nr 223/01/WŁ.		mgr inż. Łukasz Grzymyski upr. nr 223/01/WŁ.	