



OZNACZENIA :

- UNIWERSALNA OPTYCZNA CZUJKA DYMU DUR-4046 Z IZOLATOREM ZWARC**
- UNIWERSALNA CZUJKA CIEPŁA TUN-4046 Z IZOLATOREM ZWARC**
- ELEMENT KONTROLNO STERUJACY EKS-4001 Z IZOLATOREM ZWARC**
- WSKAZNIK ZADZIAŁANIA CZUJKI**
- SYGNALIZATOR AKUST. ADRESOWALNY Z IZOLATOREM ZWARC**
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU ROP-4001M Z IZOLATOREM ZWARC**
- CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU POLON-4900**
- ZASILACZ BUFOROWY 24V DC**



JANUSZ WYŻNIKIEWICZ

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel./fax 639-50-36

Obiekt:		SPZZOZ w PŁOŃSKU ul.Sienkiewicza 7 BUDYNEK E - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ODDZIAŁ REHABILITACJI I KUCHNIA SZPITALNA	Stadium: PW
Przedmiot rysunku:		INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMOWEJ POŻARU SCHEMAT IDEOWY	Branża: TT
PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZIŁ :	mgr inż. ANNA BOROWSKA upr. nr 277/90 WŁ	Data oprac.: 10. 2011
			nr rys. 3
			Skala: -
		mgr inż. JOANNA STRZELECKA upr. nr 24/93 WŁ	