

### ***Opis przedmiotu zamówienia***

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług elektrycznych dla potrzeb SPZZOZ oraz w budynkach ZOL ul. Ks. R. Jaworskiego 2, Zespołów Ratownictwa Medycznego tj. Głinojeck ul. Targowa 6/2, Nowe Miasto ul. Apteiczna 5, Raciąż ul. Mławska 15.

1. Wszelkie czynności związane z usługą i konserwacją instalacji elektryczną mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji.
2. Konserwacja, przegląd, naprawa oraz utrzymanie w gotowości technicznej stacji transformatorowej w części niskiego napięcia oraz agregatu prądotwórczego.
3. Utrzymanie w należyтым stanie technicznym instalacji elektrycznych, teletechnicznych i urządzeń odbiorczych na terenie oraz w budynkach SPZZOZ usytuowanych przy ulicy H. Sienkiewicza 7, w budynkach: ZOL ul. Ks. R. Jaworskiego 2, oraz podstacji w miejscach oczekiwania Zespołów Ratownictwa Medycznego tj. Głinojeck, Nowe Miasto, Raciąż.
4. Wymiana uszkodzonego osprzętu elektrycznego (wyłączniki, przełączniki, gniazda wtykowe, wtyczki, wkładki topikowe, puszki instalacyjne itp.) z wykonaniem wymaganych pomiarów.
5. Naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej.
6. Wykonanie nowych odcinków instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komórek SPZZOZ.
7. Zakres obejmuje n/w instalacje elektryczne:
  - instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia;
  - instalacja sygnalizacyjna;
  - utrzymanie w należyтым stanie technicznym instalacji pomocniczych (zasilanie gazów medycznych, klimatyzacji, instalacji teletechnicznej);
8. Zleceniodawca może dokonywać zakupów materiałów eksploatacyjnych oraz części do instalacji elektrycznych wymienionych w trakcie prac konserwacyjnych wyłączeni po zaakceptowaniu listy zakupów materiałów przez Zleceniobiorcę.
9. Zapewnienie zasilania awaryjnego w wypadku braku napięcia w sieci (uruchomienie agregatu prądotwórczego, jego konserwacja i sprawdzenie gotowości do pracy).
10. Sprawdzenie urządzeń instancyjnych (takich jak wyłączniki różnicowe prądowe, systemy oświetlenia awaryjnego, wyłączniki główne prądu, itp.) zgodnie z zalecaniami producenta i przepisami eksploatacji urządzeń elektrycznych.

11. Utrzymanie w należyтым stanie technicznym UPS zasilania awaryjnego.
12. Całodobowy dyżur pod telefonem.
13. Czas reakcji i pojęcia czynności naprawczych we wskazanej lokalizacji na wszelkie zgłoszenia Zamawiającego wynosi:
  - w przypadku awarii instalacji i braku zasilania max 1,5 godziny;
  - w przypadku usterek eksploatacyjnych wynosi 12 godzin.
14. Wykonując prace naprawcze w pomieszczeniach o specjalnym rygorze sanitarnym, Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać bezwzględnie przepisów obowiązujących w danym rygorze.
15. Wszelkie prace Wykonawca wykonywać będzie zgodnie z przepisami BHP i p . poź. .

.....  
Zamawiający

.....  
Wykonawca