

Płońsk, dnia 18.03.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DZP.262.W.111.2024

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynkach SPZZOZ w Płońsku.
2. Opis przedmiotu zamówienia: OPZ stanowi załącznik nr 2 do Zapytania.
3. Główny kod CPV (*kod i nazwa*): 45312100-8 – instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych.
4. Dodatkowe kody CPV (*kod i nazwa*): 71320000-7 – usługi inżynierskie w zakresie projektowania, 79930000-2 – specjalne usługi projektowe, 71317100-4 – usługi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpożarowej i przeciwybuchowej, 45450000-6 – roboty wykończeniowe, pozostałe, 45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne.
5. Planowany termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.
6. Termin płatności: 60 dni.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, należycie wykonał co najmniej 1 usługę na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł brutto związaną z działalnością Wykonawcy oraz powiązaną z przedmiotowym zamówieniem wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz usług (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego), oraz załączy dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

8. Kryteria oceny oferty:

1) Cena (brutto): 60 %.

Sposób wyliczenia punktacji:

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone w następujący sposób:

$$\frac{C_n}{C_{of.b.}} \times 60 = C$$

gdzie:

C_n - najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

$C_{of.b.}$ - cena oferty badanej nieodrzuconej

C - całkowita liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”

60 - wskaźnik stały

2) Okres gwarancji: 20 %.

Sposób wyliczenia punktacji:

60 miesięcy gwarancji na wykonane prace instalacyjne – 0 pkt.

72 miesiące gwarancji na wykonane prace instalacyjne – 10 pkt.

84 miesiące gwarancji na wykonane prace instalacyjne – 20 pkt.

3) Referencje: 20 %.

Sposób wyliczenia punktacji:

Referencje wystawione przez 3 podmioty – 20 %

Referencje wystawione przez 2 podmioty – 10 %

Referencje wystawione przez 1 podmiot – 0 %.

9. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest dołączyć do niej następujące dokumenty:

1) Formularz ofertowy;

2) Wykaz usług wraz z referencjami.

10. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.

11. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

12. Termin związania ofertą:

1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

13. Sposób składania oferty: e-mailem na adres (adres e-mail osoby prowadzącej postępowanie):
sylwia.janiszevska@szpitalplonsk.pl
14. Termin złożenia oferty:
- 1) Ofertę należy złożyć do dnia 26.03.2024 r. do godz. 9:00.
 - 2) O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty na ww. adres. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
15. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
- 1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 26.03.2024 r. o godz. 9:10.
 - 2) Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.
16. Zamawiający zaleca odbycie przez Wykonawców wizji lokalnej. Wykonawcy chcący wziąć udział w wizji lokalnej zobowiązani są stawić się w dniu 21.03.2024 r. o godz. 9:00 w budynku Administracji SPZZOZ w Płońsku, II piętro.
17. Dane osoby upoważnionej do kontaktów: Sylwia Janiszewska, tel.: 23 661 34 00 wew. 303/319, e-mail: sylwia.janiszevska@szpitalplonsk.pl
18. Załączniki:
- 1) Formularz ofertowy;
 - 2) Opis przedmiotu zamówienia;
 - 3) Wzór umowy;
 - 4) Wykaz usług;

ZATWIERDZAM

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Płońsku

.....mgr. Joanna Turkowsky.....
podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sylwia Janiszewska

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

NIP: REGON: KRS:

TEL: ADRES E-MAIL:

CENA BRUTTO ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA:

Wartość netto: zł

Stawka VAT: %

Wartość brutto: zł

OKRES GWARANCJI:

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace instalacyjne na okres **miesięcy** oraz zapewnia fabryczny okres gwarancji na wbudowane elementy aktywne i pasywne systemu, tj. centralkę, czujki, moduły komunikacyjne, moduły sterujące i inne elementy stanowiące integralną całość systemu wynoszący **miesięcy**.

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest:

.....
e-mail:tel.:

2. Osobą upoważnioną do podpisania umowy z Zamawiającym jest:

.....
e-mail:tel.:

3. Dane kontaktowe Wykonawcy za pomocą których będą przekazywane zgłoszenia o awarii i/lub usterkach, zgłaszanie potrzeb wizyt serwisowych konsultantów oraz wszelkie inne informacje niezbędne do prawidłowej realizacji postanowień niniejszej umowy dotyczących gwarancji i serwisu:

.....
e-mail:tel.:

OŚWIADCZENIA:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego, nie wnosimy żadnych uwag ani zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty.
2. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia (w tym podatek VAT i koszty związane z realizacją zamówienia itp.).
4. Oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

(podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu)¹

¹ W przypadku złożenia oferty przez Pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Wykonanie modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku obejmującej wymianę centralek, montaż panelu wyniesionego, wykonanie połączeń komunikacyjnych między obiektami, naprawa systemu istniejącego w budynkach A, B, C1, C2 oraz łącznikach, uruchomienie całości systemu, wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Nazwa zamawiającego:

Samodzielny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Adres Zamawiającego:

ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk

Adres budynków objętych opracowaniem:

Budynek A, B, C, E, budynek portierni; ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk

1 KODY CPV. i CEL OPIS OGÓLNY MODERNIZACJI SYSTEMU. PODSTAWA PRZYGOTOWANIA OFERTY,

1.1 KODY CPV

- 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
- 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
- 79930000-2 Specjalne usługi projektowe
- 71317100-4 Usługi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpożarowej i przeciwybuchowej
- 45450000-6 Roboty wykończeniowe, pozostałe
- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.2 CEL OPIS OGÓLNY MODERNIZACJI SYSTEMU

Celem modernizacji jest wymiana wyeksploatowanych centralek SSP prod. POLON serii 4900 znajdujących się w pomieszczeniu technicznym w budynku C kompleksu szpitalnego na system POLON 6000, przeprowadzenie niezbędnych napraw systemu SSP dla budynków A, B, C1, C2 i łączników, montaż panelu wyniesionego w budynku portierni, wykonanie integracji systemu SSP budynków A, B, C1, C2 i łączników z budynkiem E oraz budynkiem portierni, zapewnienie łączności systemu z systemem nadzoru PSP, uruchomienie, przeprowadzenie niezbędnych prób, testów i pomiarów instalacji SSP, opracowanie dokumentacji powykonawczej zmodernizowanego systemu wraz z wykazem ilościowym i merytorycznym zamontowanych elementów z podziałem na budynki oraz opracowanie procedur identyfikacji alarmów i przypisanych do tego działań.

1.3 PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE I KONSERWACYJNE

- Zamontowany system SSP dla budynków A, B, C1, C2 i łączników musi spełniać wymagania przedmiotowych norm i przepisów, być fabrycznie nowy stanowić najnowsze rozwiązanie techniczne wdrożone do seryjnej produkcji.

- Zamontowany system musi być w pełni kompatybilny z systemem zainstalowanym i pracującym w budynku E na terenie kompleksu szpitalnego. Zamawiający oczekuje, że po zakończeniu modernizacji instalacji w budynkach A, B, C1, C2 i łącznikach, montażu panelu wyniesionego w budynku portierni, oraz systemu pracującego w budynku E, będą stanowiły spójny w pełni zintegrowany jeden system sygnalizacji pożaru.
- Przeprowadzona modernizacja musi być wykonana w taki sposób, żeby zapewnić możliwość dalszej rozbudowy obejmującej kolejne budynki znajdujące się na terenie kompleksu szpitalnego.
- Wszystkie zastosowane rozwiązania techniczne muszą spełniać ugruntowane zasady wiedzy technicznej w przedmiotowym zakresie, wymagania norm, przepisów oraz specyfikacji technicznych opracowanych przez organizacje techniczne polskie i europejskie odnoszących się do budowy i eksploatacji tego rodzaju systemów.
- Zastosowane do modernizacji materiały i urządzenia muszą być objęte gwarancją krajową producenta i posiadać serwis dostępny na terenie Polski.
- Zasilanie centrali SSP, należy wykonać z rozdzielni głównej obiektu z sekcji zasilania odbiorów związanych z ochroną przeciwpożarową obiektu – zasilanie sprzed wyłącznika głównego. Wszelkie zmiany w zasilaniu central – jeśli są konieczne - znajdują się poza zakresem Wykonawcy systemu SSP – obowiązkiem Wykonawcy jest jedynie określenie, czy zasilanie central jest realizowane wg podanych zaleceń.
- Nowa centrala musi być wyposażona w akumulator/baterię akumulatorów stanowiących rezerwowe źródło zasilania. Przy doborze akumulatora należy uwzględnić współczynnik bezpieczeństwa (czas podtrzymania 72 h, po czym pojemność baterii powinna być jeszcze wystarczająca do zapewnienia minimum 30 minutowej pracy instalacji w stanie alarmu).
- Centrala musi posiadać zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i nagłym wzrostem napięcia w sieci. Zabezpieczenie takie powinno stanowić rozwiązanie fabryczne. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia potwierdzenia producenta, że takie zabezpieczenie jest zamontowane. W przypadku braku takiego zabezpieczenia uznaje się, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie ochrony przepięciowej wraz z uzyskaniem potwierdzenia producenta, że ochrona wykonana spełnia wymagania producenta Centrali.
- Urządzenia systemu detekcji powinny zostać zabezpieczone przed kondensacją pary wodnej, amplitudami temperatury, zapyleniem – wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie przycisków ROP (stosowanie dodatkowych osłon chroniących przed przedostaniem się kurzu i wody).

1.4 PODSTAWA PRZYGOTOWANIA OFERTY

- a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019. 1065 z późn. zm.);
- b) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ([Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719](#));
- c) Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14: 2018 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, uruchamiania, eksploatacji i konserwacji;
- d) Wytyczne Projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej – wydanie SITP najbardziej aktualne w okresie wykonywania modernizacji;
- e) Dokumentacja powykonawcza instalacji słaboprądowych budynku A autorstwa inż. Macieja Dmytraka z zespołem (rok 2008);
- f) Projekt zamienny dla budynku B do projektu „Przebudowa i remont (modernizacja) budynku B. Instalacje elektryczne i teletechniczne autorstwa mgr inż. Jacka Grochowskiego z zespołem (rok 2012);

- g) Aneks do projektu wykonawczego wynikający z ekspertyzy p.poż. budynku C1 i C2 w SPZZOZ w Płońsku przy ul. H. Sienkiewicza 7. Instalacje elektryczne i niskoprądowe autorstwa inż. Macieja Dmytraka z zespołem (rok 2008);
- h) Inne materiały archiwalne stanowiące fragmentaryczną dokumentację techniczną lub pojedyncze rysunki wytworzone po 2004 roku;
- i) Zestawienie pomocnicze materiałów i urządzeń;
- j) Wizja lokalna wykonawcy w obiekcie.

2. PRACE OBJĘTE ZAMÓWIENIEM

2.1 USZCZEGÓLOWIONY ZAKRES PRAC

- a) Wykonanie inwentaryzacji systemu SSP w budynkach A, B, C1, C2 oraz łącznikach w takim zakresie, żeby pozwalał na wykonanie planowanej modernizacji systemu SSP i przeprowadzenie integracji z budynkiem E;
- b) Przeprowadzenie wizji lokalnej z ewentualną inwentaryzacją instalacji kablowych doprowadzonych do budynku portierni;
- c) Przeprowadzenie wizji lokalnej budynku E w celu zapoznania się z systemem istniejącym przewidzianym do integracji;
- d) Inwentaryzacja kanalizacji kablowej na terenie kompleksu szpitalnego na wszystkich odcinkach, które mogą mieć wpływ na poprawne wykonanie przedmiotu zadania;
- e) Wymiana central POLON 4900 na centralę lub centralki systemu POLON 6000 wraz z niezbędnymi zmianami montażowymi, okablowania, zmianami usytuowania central modułów i sygnalizatorów – jeżeli taka będzie konieczność;
- f) Montaż panelu wyniesionego systemu 6000 w budynku portierni;
- g) Wykonanie połączeń sieciowych/komunikacyjnych pomiędzy budynkami w celu integracji systemu. Połączenia należy wykonać z wykorzystaniem przewodu miedzianego zapewniając różne drogi dla różnych odcinków tej samej pętli – jeśli taka będzie możliwość
- h) Przeprowadzenie działań naprawczych systemu SSP pracującego w budynkach A, B, C1, C2 polegającego na wymianie uszkodzonych czujek, przycisków, modułów dozorowych, modułów kontrolno-sterujących, modułów przekaźnikowych, modułów transmisji z separacją, wymianie okablowania w zakresie niezbędnym do poprawnej, stabilnej pracy systemu SSP;
- i) Uzupełnienie okablowania, czujek, lub innych elementów systemu SSP niezbędnych do poprawnego działania systemu SSP. Uzupełnienie należy wykonać niezależnie od tego, czy istniejąca konfiguracja systemu przewiduje dany rodzaj czujek, modułów, okablowania w danym miejscu/obszarze;
- j) Wykonanie oznakowania elementów systemu;
- k) Oprogramowanie centralek, uruchomienie systemu, przeprowadzenie prób funkcjonalnych oraz opracowanie procedur działania poszczególnych działów szpitala po powstaniu alarmu. Opracowanie procedur należy wykonać w porozumieniu i współpracy z wyznaczonymi przedstawicielami Zamawiającego. Ostateczna wersja procedury musi uzyskać akceptację Zamawiającego;
- l) Wykonanie niezbędnych i wymaganych prawem pomiarów systemu;
- m) Opracowanie dokumentacji powykonawczej wg wymagań wskazanych w dalszej części niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia;
- n) Przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi systemu SSP dla pracowników szpitala wskazanych przez Zamawiającego.

2.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ I INNYCH DOKUMENTÓW Niezbędnych do uzyskania pozytywnego odbioru

Po wykonaniu zadania należy dostarczyć dokumentację powykonawczą w formie papierowej (4 egz.) i elektronicznej (w tym edytowalnej). Dokumentacja powinna zawierać:

- a) aktualne rzuty wszystkich kondygnacji wszystkich budynków objętych systemem SSP;
- b) szczegółowe schematy strukturalne wykonanego systemu;
- c) plany instalacji pokazujące aktualne usytuowanie elementów systemu, przebieg linii dozorowych, na planach instalacji należy nanieść wszystkie aktualne oznaczenia elementów i linii systemu, jeśli występują jakieś szczególne rozwiązania techniczne montażowe – należy je uwzględnić w części rysunkowej i opisowej, a jeśli czytelność dokumentacji tego wymaga należy zamieścić w dokumentacji rysunki uszczegóławiające;
- d) karty katalogowe i DTR urządzeń, karty gwarancyjne;
- e) scenariusz pożarowy i matryca sterowań;
- f) zestawienie materiałów, w szczególności wszystkich elementów systemu SSP;
- g) certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne zamontowanych urządzeń i materiałów, inne, wymagane prawem dokumenty potwierdzające przydatność do stosowania i zgodność z normami danego wyrobu, który został wbudowany;
- h) protokoły z pomiarów instalacji SSP;
- i) protokoły z przeprowadzenia rozruchu i prób pożarowych i funkcjonalnych;
- j) protokół z przeszkolenia obsługi;
- k) książka pracy systemu i instrukcja obsługi;
- l) wytyczne co do zakresu i czasookresu przeprowadzania czynności konserwacyjnych;
- m) protokół potwierdzający zgodność projektu i wykonania zgodnie z normą PKN CEN/TS54-14;
- n) procedury obsługi systemu i postępowania w przypadku powstania alarmu;
- m) przekazana Zamawiającemu dokumentacja powykonawcza musi posiadać pozytywną opinię rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciw pożarowych (sporządzony projekt musi posiadać akceptację rzeczoznawcy na wszystkich rzutach kondygnacji);
- o) dokumentacja musi zostać wydana w ilości 3 egz. drukowanych oraz w 1 egz. wersji elektronicznej na nośniku danych w postaci dysku przenośnego. Wersja elektroniczna powinna obejmować pliki w rozszerzeniu pdf oraz pliki edytowalne w rozszerzeniu doc, dwg, xls i innych jeśli były używane.

3. WARUNKI WYKONANIA PRAC

- 3.1 Wykonawca musi uwzględnić fakt, że prace związane z wykonaniem systemu SSP będą prowadzone w budynkach czynnego szpitala. W budynkach w których, będą wykonywane prace zarówno w pomieszczeniach objętych systemem, w pomieszczeniach sąsiednich, na pozostałych kondygnacjach znajdują się czynne oddziały i jednostki szpitala. Organizacja prac musi uwzględniać w sposób bezwzględny zapewnienie ciągłego dostępu personelu i pacjentów do pozostałej części szpitala, nieprzerwanego udzielania świadczeń medycznych oraz nieprzerwanej dostawy wszystkich mediów oraz materiałów związanych z udzielaniem świadczeń medycznych, a także ciągłego działania wszystkich instalacji w pozostałych czynnych częściach szpitala.
- 3.2 Wszelkie niezbędne do wykonania prace, które będą wymagały krótkotrwałego wyłączenia jakichkolwiek instalacji muszą odbywać się wyłącznie po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu terminu z Użytkownikami i Inwestorem.
- 3.3 Wykonawca Zobowiązany będzie do przewidzenia, że część prac objętych przedmiotem zamówienia możliwa będzie tylko w godzinach popołudniowych (w godzinach: 16.00-22.00). Oznacza to zatem, że wycena prac objętych zamówieniem musi uwzględniać również taki wariant organizacji robót. Zamawiający nie przewiduje podwyższenia wynagrodzenia lub wypłaty dodatkowych ekwiwalentów dla Wykonawcy z tytułu prac w godzinach popołudniowych i nocnych.
- 3.4 Wykonawca zobowiązany będzie do należytego zabezpieczenia terenu objętego pracami, wykonania wszelkich zabezpieczeń oraz wykonania ewentualnych wygrodzeń obszaru prowadzonych prac oraz właściwego oznakowania uniemożliwiającego wejście na jego teren osobom nie związanym z realizacją

- zadania. Wykonawca zobowiązany jest zadbać o należyty stan ww. zabezpieczeń, oznakowania i instalacji. O należyty porządek na terenie prac będzie dbał przez cały okres trwania realizacji zadania.
- 3.5 Po zakończeniu robót objętych niniejszym zadaniem Wykonawca uporządkuje i przywróci do należytego stanu teren, na którym prowadzono prace oraz naprawi powstałe w trakcie prowadzenia prac uszkodzenia w elementach budynku i wykończenia wewnątrz spowodowane realizacją instalacji SSP.
- 3.6 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania systemu SSP stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane.
- 3.7 Zdemontowane przez Wykonawcę elementy instalacji i osprzętu istniejącego systemu sygnalizacji pożaru zostaną zutylizowane we własnym zakresie przez Wykonawcę i na jego koszt. Elementy z demontażu stanowiące odpady i gruz Wykonawca wywiezie i zutylizuje także we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca na bieżąco będzie usuwał z placu budowy materiały z demontażu oraz odpady z rozbiórki i prac budowlanych nie dopuszczając do nadmiernego ich gromadzenia na terenie budowy.
- 3.8 Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed przystąpieniem do prac, przedstawił Zamawiającemu ramowy harmonogram robót, a przed przystąpieniem do prac w danym obszarze – harmonogram szczegółowy prac w tym obszarze. W harmonogramach należy przewidzieć bezkolizyjne włączenie się do istniejących instalacji. Harmonogramy i wszelkie zmiany w tych harmonogramach muszą być każdorazowo uzgodnione i zaakceptowane przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego jako osoby odpowiedzialne za realizację zadania oraz przez kierowników danych jednostek organizacyjnych, których dotyczy dany harmonogram.
- 3.9 Zamawiający przekaze Wykonawcy teren wykonania robót protokolarnie.
- 3.10 Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich wymaganych prawem zgłoszeń, powiadomień, itp. oraz uzyskać wymagane uzgodnienia, pozwolenia, opinie i dopuszczenia związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
- 3.11 Wykonawca zobowiązany jest wykonać na własny koszt i własnym staraniem wszelkie niezbędne roboty tymczasowe i dostosowawcze w celu wykonania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, staranny i profesjonalny, zgodny z dobrą sztuką wykonywania prac instalacyjnych oraz wymaganiami Zamawiającego.
- 3.12 Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest dokonać w obecności osób upoważnionych przez Zamawiającego uruchomienia oraz sprawdzenia poprawności działania instalacji SSP wraz z wszelkimi pomiarami i próbami potwierdzającymi uzyskanie pełnej sprawności i przydatności systemu, w celu używania go zgodnie z właściwościami i przeznaczeniem.
- 3.13 Prace instalacyjne systemu SSP powinny przebiegać w taki sposób, który zagwarantuje ich zakończenie i osiągnięcie zamierzonego celu w czasie umownym.

4 WARUNKI ODBIORU I GWARANCJI

- 4.1 Wykonawca obligatoryjnie zapewni minimum **60-miesięczny okres gwarancji na wykonane prace instalacyjne oraz zapewni fabryczny okres gwarancji na wbudowane elementy** aktywne i pasywne systemu tj. centralkę, czujki, moduły komunikacyjne, moduły sterujące inne elementy stanowiące integralną całość systemu i spełniające opisany warunek.

Warunkiem uzyskania pozytywnego odbioru prac objętych niniejszym zadaniem jest:

- a) wykonanie robót instalacyjnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, normami i przepisami obowiązującymi lub zalecanymi do stosowania w przedmiotowym zakresie;

- b) uzyskanie pozytywnego odbioru robót zanikowych lub podlegających zakryciu zgłoszonych do odbioru na odpowiednim etapie trwania prac instalacyjnych, brak odbioru częściowego będzie traktowany, jako powód do braku odbioru całkowitego prac objętych zadaniem;
- c) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej;
- d) uzyskanie protokołu potwierdzającego zgodność projektu i wykonania prac instalacyjnych z normą PKN CEN/TS 54-14;
- e) przekazanie Zamawiającemu protokołów z uruchomień, szkoleń, pomiarów – opisanych w innych częściach tego dokumentu;
- f) przekazanie Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonanie prace oraz kart gwarancyjnych wbudowanych urządzeń, na które obowiązywać będzie gwarancja fabryczna.

5. UWAGI KOŃCOWE

- 5.1 Opisane w niniejszym dokumencie zadanie modernizacyjne będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj przy czym Zamawiający rezygnuje z uzyskania projektu technicznego przed rozpoczęciem prac instalacyjnych, ale w zamian będzie wymagał szczegółowej dokumentacji powykonawczej zawierającej wszystkie określone wyżej elementy i uzgodnienia. Wykonawca bierze na siebie pełne ryzyko i odpowiedzialność związaną z uzyskaniem pozytywnych uzgodnień i opinii na etapie późniejszym niż projekt techniczny.
- 5.2 Wszystkie zestawienia materiałów, dokumentacja archiwalna, wyszczególnienia prac lub inne części tego dokumentu Wykonawca potraktuje jako elementy o charakterze pomocniczym, których celem jest udzielenie pomocy w Wykonaniu wyceny i zaplanowaniu prac. Opisane elementy nie stanowią podstawy do wykonania wyceny w rozumieniu właściwych przepisów prawnych mających zastosowanie w niniejszym postępowaniu.
- 5.3 Wykonawca kalkuluje wycenę na własne ryzyko kierując się wiedzą techniczną i doświadczeniem. Podane wyżej treści tego dokumentu mogą być traktowane jako materiał pomocniczy ułatwiający wycenę, ale nie będący jej podstawą. Wycena ma charakter ryczałtowy i Zamawiający nie przewiduje jej powiększenia w trakcie realizacji prac.
- 5.4 Zamawiający, w celu ułatwienia Wykonawcy sporządzenia poprawnej wyceny prac będących przedmiotem zadania udostępni Wykonawcy możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej oraz przekaże do wglądu istniejącą dokumentację techniczną obiektów objętych niniejszym postępowaniem.

UMOWA NR DZP.262.2024

zawarta w dniu2024 r. w Płońsku

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku z siedzibą: ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000033369, REGON 000308703, NIP 567-15-32-011

reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie:

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a

.....

z siedzibą:

KRS: REGON: NIP:

reprezentowanym przez:

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

§ 1

Strony umowy zgodnie oświadczają, że w wyniku zapytania ofertowego nr DZP.262.W.111.2024 oraz w związku z tym, że wartość umowy nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), wybrana została oferta w/w Wykonawcy.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul. Henryka Sienkiewicza 7 - zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr DZP.262.W.111.2024, ofertą Wykonawcy oraz załącznikiem nr 1 do umowy – opisem przedmiotu zamówienia.
2. Elementy systemu, tj. centralka, czujniki itp. muszą być nowe, nie powystawowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, pełnowartościowe, nie noszące znamion użytkowania, kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz nie są przedmiotem praw osób trzecich.

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością i w ustalonym terminie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą oraz załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z dokumentacją projektową oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości przedmiotu umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy elementów przedmiotu umowy do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń, montażu, instalacji, konfiguracji i pierwszego uruchomienia, jeśli wymaga tego specyfika przedmiotu umowy, na własny koszt oraz przy pomocy sprzętu i personelu należącego do Wykonawcy.
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itd.) za przedmiot umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego.
5. Wykonawca przeprowadzi w dniu formalnego przejęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy lub w innym uzgodnionym przez obie strony terminie, szkolenie w zakresie obsługi przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, informując Zamawiającego pisemnie o ewentualnych zagrożeniach.
7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym oraz wiedzą, które gwarantują należyte wykonanie umowy. Wykonawca posiada niezbędne do wykonania przedmiotu umowy narzędzia i sprzęt.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy przed uprawnionymi organami kontroli zewnętrznej oraz przed Zamawiającym.
10. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz za działania i zaniechania swoich pracowników oraz osób trzecich, którymi będzie posługiwał się przy realizacji przedmiotu umowy.
12. Wykonawca przez okres związania umową będzie posiadał aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy.

§ 4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostawę przedmiotu umowy zgodnie z § 5 umowy.

§ 5

ROZLICZENIE STRON

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, wg cen wynikających ze złożonej oferty. Wartość umowy w całym okresie jej obowiązywania nie może przekroczyć kwoty: **zł brutto**, **zł netto**.
2. Zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT **w terminie 60 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
4. Za dzień zapłaty Strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.
5. Płatności będą dokonywane w PLN przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
6. Zamawiający zastrzega, że cesja wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy, może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego.
7. W związku z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, Zamawiający daje możliwość:

- 1) odbierania od Wykonawcy drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zwanego platformą;
 - 2) wysyłania i odbierania, zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę, innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją umowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zwanego platformą, o ile druga strona wyrazi na to zgodę.
8. W przypadku gdy Wykonawca wysyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne, wykorzystuje własne konto na platformie, chyba że upoważnił do ich wysyłania inną osobę lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Jeżeli ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną lub inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne wysyła upoważniona osoba lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w ich treści zamieszcza się stosowną adnotację o Wykonawcy.
9. Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przysyłanie drogą elektroniczną faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących na adres e-mail: faktury@szpitalplonsk.pl ze wskazanych w umowie adresów e-mail Wykonawcy.

§ 6

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta **na okres 2 miesięcy, tj. od dnia r. do dnia r.**
2. Za dzień wykonania umowy uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Z dniem podpisania protokołu przedmiot umowy staje się własnością Zamawiającego.
3. W przypadku gdy przedmiot umowy ma jakiegokolwiek wady lub jest niezgodny z załącznikiem nr 1 do umowy, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy oraz wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie przez Wykonawcę wad lub braków w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych.
4. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 i 3 Zamawiający ma prawo albo naliczać kary zgodnie z zapisem § 7 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) umowy albo odstąpić od umowy i naliczyć kary zgodnie z zapisem § 7 ust. 2 umowy.

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

1. Za nienależyte wykonanie lub niewykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
 - 1) za ewentualne nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 0,5 % wartości umowy netto, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki licząc od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym miało nastąpić wykonanie przedmiotu umowy, do dnia wykonania przedmiotu umowy;
 - 2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, o którym mowa w § 6 ust. 3 w wysokości 0,5 % wartości umowy netto za każdy kalendarzowy dzień zwłoki licząc od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym miało nastąpić usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze, do dnia usunięcia wad;
 - 3) za nieterminową realizację obowiązków z tytułu gwarancji i serwisu (§ 10 niniejszej umowy) w wysokości 0,5 % wartości umowy netto, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki licząc od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym miała nastąpić realizacja obowiązku, do dnia realizacji.
2. W przypadku rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy netto.

3. W przypadku, gdy szkoda powstała z danego tytułu, przewyższa ustanowioną powyżej karę umowną – Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot kar umownych bezpośrednio z faktur VAT dotyczących realizacji przedmiotu umowy, bez uprzedniego wezwania do zapłaty oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Za ewentualne nieterminowe uregulowanie należności Wykonawca może naliczyć odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej.
6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony umowy nie może przekroczyć 30 % wartości umowy netto określonej w § 5 ust. 1 umowy.

§ 8

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
 - 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
 - 2) ogłoszenia likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy;
 - 3) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, tj. rzeczywiste zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym całego majątku Wykonawcy lub jego istotnej części, uniemożliwiające realizację umowy,
2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – 3 Zamawiający ma prawo wykonać w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od Umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym upłynął bezskutecznie termin wyznaczony w pisemnym wezwaniu do usunięcia naruszeń (przy czym wyznaczony termin na usunięcie naruszeń nie może być krótszy niż 5 dni roboczych), jeżeli Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie wywiązuje się z realizacji umowy, w szczególności:
 - 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami oraz gdy przedmiot umowy jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do umowy;
 - 2) kiedy zwłoka w terminie wykonania przedmiotu umowy, określonym w § 6 ust. 1 będzie trwała dłużej niż 10 dni roboczych;
 - 3) kiedy zwłoka w terminie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy będzie trwała dłużej niż 10 dni roboczych.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
5. Strony Umowy uznają, że odstąpienie od umowy wywołuje skutek w stosunku do niewykonanej przez Wykonawcę części umowy, co oznacza, że umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami w zakresie czynności wykonanych przez Wykonawcę do chwili odstąpienia od umowy (skutek ex nunc).
6. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

§ 9

ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane w formie aneksu, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się zmianę postanowień umowy z powodu zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, jak zagrożenia epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, klęski żywiołowe, stan

wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia tj. okoliczności o charakterze siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić prawidłową realizację przedmiotu zamówienia oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z wykonaniem umowy.

§ 10

GWARANCJA I SERWIS

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace instalacyjne **na okres miesięcy** oraz zapewnia fabryczny okres gwarancji na wbudowane elementy aktywne i pasywne systemu, tj. centralkę, czujki, moduły komunikacyjne, moduły sterujące i inne elementy stanowiące integralną całość systemu wynoszący **..... miesięcy**.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego – w przypadku uchybień stwierdzonych w protokole bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu usunięcia tych uchybień.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) dokonywania bezpłatnych napraw zgłaszanych przez Zamawiającego usterek. Czas reakcji serwisu wynosi 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia - czas naprawy do 3 dni roboczych. W przypadku wysłania zgłoszenia usterek lub awarii między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym zostanie ono uznane za doręczone w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania zgłoszenia po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznane będzie za doręczone w następnym dniu roboczym;
 - 2) wymiany części lub podzespołu na fabrycznie nowy w przypadku awarii elementu, który pomimo uprzednich 3 napraw ulega awarii lub wykazuje wady;
 - 3) pokrycia, w ramach gwarancji, kosztów usunięcia awarii w tym kosztów wymiany elementów, które uległy awarii oraz kosztów dojazdu i roboczogodziny inżyniera serwisu;
 - 4) dokonania na własny koszt minimum jednego w roku (lub więcej jeśli wymaga tego instrukcja serwisowa lub instrukcja obsługi) przeglądu serwisowego przedmiotu umowy w okresie gwarancji, zapewnienie serwisu technicznego, pokrycia kosztów dojazdu inżyniera serwisu, kosztów roboczogodziny oraz wszystkich akcesoriów, które są wymieniane podczas obowiązkowego przeglądu technicznego;
 - 5) w przypadku awarii i naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania tej naprawy oraz dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego lub elementu zastępczego. Zamawiający dopuszcza czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 8 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Unii Europejskiej;
 - 6) przeprowadzenia przed zakończeniem okresu gwarancji, przeglądu i konserwacji przedmiotu umowy kończącego okres gwarancji oraz wydania pisemnego orzeczenia o stanie technicznym przedmiotu umowy.
4. Wszelkie koszty w okresie gwarancji związane z prawidłowym wypełnieniem obowiązków z jej tytułu ponosi Wykonawca.
5. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków określonych w ust. 3, Zamawiający ma prawo do zlecenia działań zaniechanych przez Wykonawcę osobom trzecim. Wykonawca wyraża zgodę, by został obciążony wszelkimi kosztami z tym związanymi.

6. Dane kontaktowe Wykonawcy za pomocą których będą przekazywane zgłoszenia o awarii i/lub usterkach, zgłaszanie potrzeb wizyt serwisowych konsultantów oraz wszelkie inne informacje niezbędne do prawidłowej realizacji postanowień niniejszej umowy dotyczących gwarancji i serwisu:
.....tel. / e-mail:
7. Jeśli zajdzie konieczność zmiany osoby do kontaktów w sprawach związanych z prawidłową realizacją postanowień niniejszej umowy dotyczących gwarancji i serwisu, a także w przypadku zmiany danych kontaktowych Wykonawcy za pomocą których będą przekazywane zgłoszenia o awarii i/lub usterkach, zgłaszanie potrzeb wizyt serwisowych konsultantów oraz wszelkie inne informacje niezbędne do prawidłowej realizacji postanowień niniejszej umowy dotyczących gwarancji i serwisu, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić pisemnie o tym zmianach Zamawiającego, co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
8. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w okresie gwarancyjnym o fakcie tym, natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji.

§ 11

PRAWA AUTORSKIE

1. Z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego, w ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania utworami powstałymi w ramach realizacji umowy, a w szczególności do dokumentacji powykonawczej oraz prawo do dokonywania zmian, przeróbek, opracowań tych utworów wraz z prawem do wyłącznego zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego.
2. Przeniesienie praw, o którym mowa w ust. 2, następuje bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na następujących polach eksploatacji:
 - 1) utrwalanie oraz zwielokrotnianie w całości lub w części dowolną techniką (w tym także poligraficzną oraz cyfrową) niezależnie od standardu, systemu i formatu, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu,
 - 2) wykorzystanie w całości lub w części dla potrzeb realizacji inwestycji stanowiącej przedmiot utworów i innych inwestycji Zamawiającego, w tym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na budowę obiektów, uzyskania wszelkiego rodzaju uzgodnień, pozwoleń, opinii, postanowień i decyzji oraz zawarcia i wykonania umowy na realizację budowy obiektów,
 - 3) przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian i modyfikacji w utworach,
 - 4) udostępniania osobom trzecim w celu dokonywania modyfikacji, zmian, poprawek, przeróbek, adaptacji i uzupełnień,
 - 5) wprowadzanie w całości lub we fragmentach do pamięci komputera i sieci komputerowych oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, Intranet),
 - 6) korzystanie z utworów po wykonaniu modyfikacji, zmian, poprawek, przeróbek, adaptacji i uzupełnień na polach określonych w pkt 1-5.
3. Wykonawca upoważnia wyłącznie i nieodwołalnie Zamawiającego do wyrażania zgody na włączenie wykonanych utworów, w całości lub w części, do innego projektu lub też do połączenia albo do wykorzystania z takim projektem.

§ 12

UMOWA O PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może zlecić Podwykonawcom wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem umowy.
2. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.

§ 13

PRZEDSTAWICIELSTWO STRON

1. Do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy strony upoważniły:
 - 1) **Ze strony Wykonawcy wyznaczoną do kontaktów w sprawie realizacji umowy jest**
..... – tel., e-mail:.....
 - 2) **Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór merytoryczny umowy jest:**
..... - tel., e-mail:
 - 3) **Ze strony Zamawiającego osobą do kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji umowy jest:**
..... - tel., e-mail:
 - 4) **Ze strony Zamawiającego osobą do kontaktów w sprawie płatności jest:**
Główna Księgowa – Małgorzata Hatała - tel. tel. 23/ 661 34 00 wew. 348, 333, e-mail: malgorzatahatala@szpitalplonsk.pl
2. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie wymaga zawarcia aneksu, a jedynie powiadomienia drugiej Strony Umowy o zaistniałym fakcie drogą elektroniczną.

§ 14

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony będą udostępniać sobie nawzajem w niezbędnym zakresie dane osobowe osób odpowiedzialnych za nawiązanie i realizację Umowy, w szczególności pracowników czy osób reprezentujących Stronę. Strona, której dane zostaną udostępnione, staje się ich administratorem i ma obowiązek przetwarzać dane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej **RODO**).
2. Strony potwierdzają, że posiadają odpowiednią podstawę prawną do udostępniania danych osobowych.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikłych w trakcie realizacji umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. Załącznikiem do niniejszej umowy jest opis przedmiotu zamówienia.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Wykaz usług

L.p.	Przedmiot usługi <i>(nazwa zadania i opis)</i>	Wartość usługi <i>(brutto)</i>	Data wykonania <i>(dd/mm/rrrr</i> <i>/data zakończenia</i> <i>wykonania usługi)</i>	Podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana <i>(nazwa, adres)</i>
1	Przedmiot usługi: <i>(nazwa zadania i opis)</i>	 zł	 <i>(data)</i>	 <i>(nazwa, adres)</i>
2	Przedmiot usługi: <i>(nazwa zadania i opis)</i>	 zł	 <i>(data)</i>	 <i>(nazwa, adres)</i>
3	Przedmiot usługi: <i>(nazwa zadania i opis)</i>	 zł	 <i>(data)</i>	 <i>(nazwa, adres)</i>

W załączeniu przedkładam dowody potwierdzające, że usługi wskazane w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie.